

Сводные данные об аварийных отключениях за 2016 год по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства

№ п/п	Наименование электросетевого объекта	Уровень напряжения (кВ)	Дата прекращения подачи электроэнергии потребителям	Дата включения в работу	Причина аварии, внепланового отключения	Примечание
1	Участок №1 ТЭЦ-9 крыло «Б» 30кВ ПАО "Иркутскэнерго"	30	10.03.2016	10.03.2016	Повреждение кабеля 6кВ абонента ООО « ААТЗ» при производстве земляных ра-бот. Провал напряжения 30кВ, по 3 фазам остаточное 27,5 кВ)	Посадка в сети внешнего электроснабжения
2	Отключение ВЛ-220кВ п/станции "Иркутская"—УП-15 и отключение ВЛ-110кВ ТЭЦ-9—ТЭЦ-1	110	22.03.2016	22.03.2016	Отключение ВЛ-220кВ п/станции "Иркутская"—УП-15 с успешным АПВ, и отключение ВЛ-110кВ ТЭЦ-9—ТЭЦ-1 с успешным АПВ	Посадка в сети внешнего электроснабжения
3	ТЭЦ-11 ПАО "Иркутскэнерго"	110	20.04.2016	20.04.2016	Отгорание шлейфа на отхо-дящем ЛР сборных шин 2 секции ТЭЦ-11 ПАО "Иркутскэнерго"	Посадка в сети внешнего электроснабжения
4	УП-15 ОРУ-110кВ колонка шинного разъединителя линии 110 кВ.	110	19.10.2016	19.10.2016	Поломка колонки шинного разъединителя линии 110 кВ. Технологический процесс не прерывался	Посадка в сети внешнего электроснабжения
5	ТЭЦ-9 ПАО "Иркутскэнерго"	35	20.11.2016	20.11.2016	Разрушение трансформа-тора тока в ячейке фидера ГТ-2 ТЭЦ-9 ПАО «Иркутскэнерго», повлекшее за собой повреждение фазы «С» кабеля №3 кабельной линии 35 кВ ТЭЦ-9 – ЦРП-8.	Посадка в сети внешнего электроснабжения