



665830, Иркутская обл., г.Ангарск, тел.: 578404, факс: (3955) 577002, 577318, E-mail: of12@anhk.rosneft.ru, ОКПО 05742746, ОГРН 1023800520600, ИНН/КПП 3801009466/997150001

Информация о результатах деятельности АО «АНХК» как сетевой организации за **2015г.** по пунктам .8.19, 8.21, 8.22, 8.27, раздела «Оперативно - диспетчерское управление» Приказа Минэнерго России № 20 от 07.08.2008 г. «Об утверждении перечня предоставляемой субъектами электроэнергетики информации о производственно - хозяйственной деятельности, форм и порядка её предоставления» с изменениями от 09.12.2008 г.

п. 8.19. «Информация о технологическом присоединении энергопринимающих устройств или энергетических установок». Приложения № 54, 55, 56.

**1. Технологических присоединений в 2015г. – не было.**

2. п. 8.21 «Планы-графики ТО РЗ и А оборудования напряжением 110 кВ, отнесенного к объектам диспетчеризации». Приложение № 58

**Работы по тех. обслуживанию устройств РЗ и А на ПС УП-10, УП-12 в 2015г. проведены согласно графику.**

3. п. 8.22 Сведения о случаях срабатывания устройств РЗ и А оборудования подстанций напряжением 110 кВ, отнесенных к объектам диспетчеризации.

**В 2015г. произошли аварийные отключения:**

| Номер в архиве | Дата, время события             | Энерго-объект   | Линия электро-передачи, оборудование подстанции или электростанции, напряжение (кВ) | Название устройства или автоматики                       | Оценка              | Количество срабатываний | Вид и место короткого замыкания (только для РЗА)  | Мероприятия по устранению  |
|----------------|---------------------------------|-----------------|---|--|---------------------|-------------------------|---|--|
| 1.             | 03.07.15 г.<br>19 <sup>25</sup> | УП-12,<br>УП-10 | ВЛ-110 кВ<br>УП-15-УП-12<br>«Б»;<br>ВЛ-110 кВ<br>УП-12-УП-10                        | АВР-<br>6 кВ -<br>успеш-<br>но<br>на<br>УП-12<br>и УП-10 | пра-<br>виль-<br>но | 8                       | Исчезно-<br>вание<br>напряже-<br>ния на<br>I с.ш. 110<br>кВ УП-<br>15, как<br>следствие<br>исчезно-<br>вание<br>напряже-<br>ния на<br>ВЛ-110 кВ<br>УП-15 -<br>УП-12 «Б»;<br>ВЛ-110кВ<br>УП-12-<br>УП-10 | Отключались вводы 6 кВ<br>Т-2 на УП-12, Т-2 на УП-<br>10, успешно сработали<br>схемы АВР-6 кВ. |

4. п. 8.27. Состав, технические характеристики и параметры настройки устройств РЗ и А, относящихся к субъектам диспетчеризации.

**В 2015 г. новые устройства РЗ и А не вводились.**