



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
(ОАО «АНХК»)

665830, Иркутская обл., г.Ангарск, тел.: 578404, факс: (3955) 577002, 577318, E-mail: of12@anhk.rosneft.ru,
ОКПО 05742746, ОГРН 1023800520600, ИНН/КПП 3801009466/997150001

ИНФОРМАЦИЯ

о производственно-хозяйственной деятельности сетевой организации ОАО «Ангарская нефтехимическая компания» (ОАО «АНХК») за 2010 г. по разделу «Оперативно - диспетчерское управление» приказа Минэнерго России № 20 от 07.08.2008 г. с изменениями от 09.12.08 г.

1. п.8.21 «Планы-графики ТО РЗ и А оборудования напряжением 110 кВ, отнесенного к объектам диспетчеризации». Приложение № 58

В сентябре 2010 г. проводились работы по тех. обслуживанию устройств РЗ и А на ПС УП-12. На ПС УП-10 в 2010 г. работы не проводились.

2. п. 8.22 Сведения о случаях срабатывания устройств РЗ и А оборудования подстанций напряжением 110 кВ, отнесенных к объектам диспетчеризации.

В 2010 г. произошли отключения на ПС 110 кВ УП-10, УП-12:

Но-мер в архиве	Дата, время события	Операционная зона ДУ	Энергообъект	Присоединение, напряжение, кВ	Название устройства или автоматики	Вид исполнения	Оценка	Кол-во срабатываний	Вид и место короткого замыкания (только для РЗА)	Описание события
1.	06.04.10г В 12 час. 41 мин.		УП - 10	МВ –110 Т 1	Диф. защита тр-ра	ДЗТ - 13	Правильно	1	МВ – 110 Т 1	При к.з. на в/в вводе ф. «В» МВ110 Т-1 УП-10 из-за пробоя изоляции в нижней части в/в ввода в сторону линии, отключился Т-1УП-10 от диф. 3-ты. Схема АВР-6 кВ на УП-10 сработала успешно. На ТЭЦ-9 отключилась ВЛ-110 кВ ТЭЦ-9-УП-10, АПВ – неуспешное. На МВ-110 Т-1 произошёл выброс масла, масло-чёрное. Через 3,44 сек. после к.з. на МВ-110 Т-1 УП-10 возникло междуфазное к.з. на линии УП-12-УП-10 из-за перекрытия продуктами горения гирлянд изоляторов на МВ-110 Т-2. На УП-12 от ДЗЛ аварийно отключился выключатель МВ-110 УП-12-УП-10, АПВ сработало успешно.

3. п.8.27. Состав, технические характеристики и параметры настройки устройств РЗ и А, относящихся к субъектам диспетчеризации.

В 2010 г. новых устройств РЗ и А не вводилось.