

Сводные данные об аварийных отключениях за 6 мес. 2017 года по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства

№ п/п	Наименование электросетевого объекта	Уровень напряжения (кВ)	Дата прекращения подачи электроэнергии потребителям	Дата включения в работу	Причина аварии, внепланового отключения	Примечание
1	ВЛ-110кВ УП-15-УП-8 отпайка на ЦРП-2 и ВЛ-110кВ ТЭЦ-9 - УП-11.	110	05.04.2017	05.04.2017	Замыкание на угловой опоре двух цепной ВЛ -110кВ УП-15-УП-8 отпайка на ЦРП-2 и ТЭЦ-9 - УП-11 в результате попадания токопроводящего предмета.	Провал в сети внешнего электроснабжения
2	ВЛ-110кВ ТЭЦ-9 ГПП-2 ПАО «Иркутскэнерго»	110	18.04.2017	18.04.2017	Схлестывание проводов ВЛ -110кВ при штормовом ветре с успешным АПВ. Внешние сети. В сети АНХК работа РЗиА в штатном режиме, расследование не проводится.	Провал в сети внешнего электроснабжения
3	ВЛ-500кВ ПАО "Иркутскэнерго".	500	28.04.2017	28.04.2017	Провал напряжения со снижением частоты во внешних сетях из-за отключения линии 500 и 200 кВ при пожаре в районе населенного пункта Зима (250 км от АО «АНХК»).	Провал в сети внешнего электроснабжения
4	ВЛ-110кВ УП-15-УП-12А, третий ввод на УП-12.	110	05.05.2017	05.05.2017	Замыкание резервной линии 110 кВ УП-15-УП-12А. Воздействие третьих лиц при работе краном в районе ВЛ.	Провал в сети внешнего электроснабжения
5	ВЛ-500кВ ПАО «Красноярскэнерго».	500	24.05.2017	24.05.2017	Аварийное отключение 2 линий 500 кВ ПАО «Красноярскэнерго»- на внешних источниках ПАО «Иркутскэнерго», из-за пожаров на границе Красноярского края произошел провал по частоте.	Провал в сети внешнего электроснабжения

6	ВЛ-500кВ ПАО «Красноярскэнерго», ПАО "Иркутскэнерго".	500	27.06.2017	27.06.2017	Провал частоты во внешних сетях из-за веерного отключения линий 500 кВ со снижением частоты до 47,7Гц	Провал в сети внешнего электроснабжения
---	---	-----	------------	------------	---	---