

Сводные данные об аварийных отключениях за 2018 год по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства

№ п/п	Наименование электросетевого объекта	Уровень напряжения (кВ)	Дата прекращения подачи электроэнергии потребителям	Дата включения в работу	Причина аварии, внепланового отключения	Примечание
1	ВЛ-110кВ "ТЭЦ-9 - УП-8" ПАО "Иркутскэнерго"	110	23.04.2018	23.04.2018	Разрушение гирлянды изоляторов на опоре №6 и падение фазного провода ВЛ-110кВ ТЭЦ-9 ПАО "Иркутскэнерго"	Провал в сети внешнего электроснабжения
2	Участок № 1 ИТЭЦ-9 ПАО «Иркутскэнерго»	6кВ	19.052018	19.052018	Повреждение реакторной связи 6 кВ на участке № 1 ИТЭЦ-9 ПАО «Иркутскэнерго»	Провал в сети внешнего электроснабжения
3	ВЛ-220 кВ «Шелехово – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка»	220	09.06.2018	09.06.2018	Аварийное отключение ВЛ-220 кВ «Шелехово – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка» при прохождении грозового фронта	Провал в сети внешнего электроснабжения
4	ВЛ-220кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка	220	12.06.2018	12.06.2018	Аварийное отключение ВЛ 220кВ Южных электрических сетей. Воздействие грозových перенапряжений в районе ВЛ-220кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка.	Провал в сети внешнего электроснабжения
5	ВЛ-500 кВ «Иркутск - Ключи»	500	24.06.2018	24.06.2018	Аварийное отключение ВЛ-500 кВ «Иркутск - Ключи» с успешным АПВ.	Провал в сети внешнего электроснабжения
6	ВЛ-220 кВ Центральных электрических сетей ПАО "Иркутскэнерго"	220	27.06.2018	27.06.2018	Аварийное отключение ВЛ-220 кВ Центральных электрических сетей ПАО "Иркутскэнерго"	Провал в сети внешнего электроснабжения

7	Автотрансформатор 500кВ подстанции «Иркутская»	500	10.07.2018	10.07.2018	Аварийное отключение автотрансформатора 500кВ подстанции «Иркутская», провал напряжения по ВЛ-220 кВ № 214 «Иркутская – УП- 15»	Провал в сети внешнего электроснабжения
---	---	-----	------------	------------	---	---

