



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
(ОАО «АНХК»)

665830, Иркутская обл., г.Ангарск, тел.: 578404, факс: (3955) 577002, 577318, E-mail: of12@anhk.rosneft.ru,
ОКПО 05742746, ОГРН 1023800520600, ИНН/КПП 3801009466/997150001

Информация по п. 8.22 приказа Минэнерго России № 20 от 07.08.2008 г. с изменениями от 09.12.08 г. о результатах производственно-хозяйственной деятельности ОАО «АНХК», как сетевой организации, за 2011 г. по разделу «Оперативно - диспетчерское управление»

п. 8.22 Сведения о случаях срабатывания устройств РЗ и А оборудования подстанций напряжением 110 кВ, отнесенных к объектам диспетчеризации, в 2011 г.

В 2011 г. произошли отключения на ПС УП-10, УП-12:

Но-мер в архиве	Дата, время события	Операционная зона ДУ	Энерго-объект	Присоединение, напряжение, кВ	Название устройства или автоматики	Вид исполнения	Оценка	Кол-во срабатываний	Вид и место короткого замыкания (только для РЗА)	Описание события
1.	05.07.11 г. в 10 час. 40 мин. 29сек.		УП - 10	МВ – 110 Т 2	Диф. защита тр-ра	ДЗТ - 13	Ложно	1	МВ – 110 Т 2	Ложное срабатывание ДЗТ
2.	10.11.11г. в 00 час. 15 мин.		УП - 12	МВ – 110 линии УП-12 - УП-10	ДЗШ-110 кВ П с.ш.	РНТ-565	Правильно	1	На в/в вводе МВ-110 линии УП-12-УП-10	При к.з. пришла в действие ДЗШ-110 кВ П с.ш. При этом отключились: МВ-110 УП-10; МВ-110 УП-15«Б»; В-6-II Т-2; В-6-IV Т-2 Сработала АВР-6 кВ, включились СВ-6-I-II, СВ-6-III-IV