



665830, Иркутская обл., г.Ангарск, тел.: 578404, факс: (3955) 577002, 577318, E-mail: of12@anhk.rosneft.ru,  
ОКПО 05742746, ОГРН 1023800520600, ИНН/КПП 3801009466/997150001

Информация о результатах деятельности ОАО «АНХК» как сетевой организации за 2013г. по пунктам .8.19, 8.21, 8.22, 8.27, раздела «Оперативно - диспетчерское управление» Приказа Минэнерго России № 20 от 07.08.2008 г. «Об утверждении перечня предоставляемой субъектами электроэнергетики информации о производственно - хозяйственной деятельности, форм и порядка её предоставления» с изменениями от 09.12.2008 г.

п. 8.19. «Информация о технологическом присоединении энергопринимающих устройств или энергетических установок». Приложения № 54, 55, 56.

**Технологических присоединений в 2013г. – не было.**

1. п. 8.21 «Планы-графики ТО РЗ и А оборудования напряжением 110 кВ, отнесенного к объектам диспетчеризации». Приложение № 58

**Работы по тех. обслуживанию устройств РЗ и А на ПС УП-10, УП-12 в 2013г. проведены.**

3. п. 8.22 Сведения о случаях срабатывания устройств РЗ и А оборудования подстанций напряжением 110 кВ, отнесенных к объектам диспетчеризации.

**В 2013г. произошли аварийные отключения:**

Но-мер в архиве	Дата, время события	Энергообъект	Присоединение, напряжение, кВ	Оценка	Кол-во срабатываний	Вид и место короткого замыкания (только для РЗА)	Мероприятия по устранению
1.	Дата отключения-09.05.13 г. в 13 <sup>42</sup> Дата включения-09.05.13 г. в 13 <sup>43</sup>	УП-12, УП-10	ВЛ-110 кВ УП-15-УП-12А	правильно	6	к.з. на опоре №23 ВЛ-110 кВ рядом с ООО «Ангара - Реактив»	Сработало АВР-6 кВ. Отходящие ячейки 6 кВ включены; Т-2–в работе.

4. п. 8.27. Состав, технические характеристики и параметры настройки устройств РЗ и А, относящихся к субъектам диспетчеризации.

**В 2013 г. новые устройства РЗ и А не вводились.**