

Сводные данные об аварийных отключениях за 2019 год по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства

№ п/п	Наименование электросетевого объекта	Уровень напряжения (кВ)	Дата прекращения подачи электроэнергии потребителям	Дата включения в работу	Причина аварии, внепланового отключения	Примечание
1	Отключение ВЛ 220кВ №213	220	07.05.2019	07.05.2019	Аварийное отключение ВЛ-220 кВ линии №213 в районе УП-15 из-за природных пожаров.	Провал в сети внешнего электроснабжения
2	Отключение ВЛ 500кВ № 565	500	07.05.2019	07.05.2019	Аварийное отключение ВЛ-500 кВ на участке Иркутск-Тыреть №565из-за природных пожаров.	Провал в сети внешнего электроснабжения
3	Отключение ВЛ 220 кВ «Иркутск–Шелехов»	220	22.05.2019	22.05.2019	Аварийное отключение линии 220 кВ «Иркутск–Шелехов» (из-за пожаров).	Провал в сети внешнего электроснабжения
4	Отключение ВЛ 500кВ (Тулуи – Тыреть) Централных электрических сетей АО "ИЭСК"	500	09.06.2019	09.06.2019	Аварийное отключение в линии 500 кВ (Тулуи – Тыреть) АПВ не успешно.	Провал в сети внешнего электроснабжения
5	Отключение ВЛ 110кВ АО "ИЭСК" при грозе	110	29.06.2019	29.06.2019	При прохождении грозового фронта аварийное отключение линии 110 кВ.	Провал в сети внешнего электроснабжения
6	Отключение двух ВЛ 220кВ АО "ИЭСК" при грозе	220	29.06.2019	29.06.2019	При прохождении грозового фронта аварийное отключение 2-х линий 220 кВ .	Провал в сети внешнего электроснабжения
7	Отключение ВЛ 220кВ Централных электрических сетей АО «ИЭСК»	220	03.07.2019	03.07.2019	Аварийное отключение на линии 220кВ (Иркутск-Шелехово).	Провал в сети внешнего электроснабжения
8	Отключение ВЛ 110кВ при грозе	110	24.07.2019	24.07.2019	Аварийное отключение линии 110 кВ АО «Иркутскэнерго» при прохождении грозового фронта	Провал в сети внешнего электроснабжения
9	Отключение линии ВЛ-220кВ в сетях АО "ИЭСК"	220	03.08.2019	03.08.2019	Аварийное отключение линии 220 кВ АО «Иркутскэнерго» АПВ отработало успешно.	Провал в сети внешнего электроснабжения
10	Короткое замыкание по системе «Б» 30 кВ в сетях энергоснабжающей организации ПАО «Иркутскэнерго» (замыкание на шинном разъединителе 30кВ ИТЭЦ-9 участок №1).	30	09.12.2019	09.12.2019	Провал напряжения во внешней сети. при коротком замыкании на шинном разъединителе 35 кВ уч. №1 ТЭЦ-9 ПАО «Иркутскэнерго» - ошибочные действия персонала ТЭЦ	Провал в сети внешнего электроснабжения
11	Аварийное замыкание в сетях 6кВ внешней энергоснабжающей организации ИТЭЦ-9 участок №1 ПАО «Иркутскэнерго».	6, 35	11.12.2019	11.12.2019	Провал напряжения во внешней сети. При аварийном замыкании в сетях собственных нужд 6кВ ИТЭЦ-9 участок №1.	Провал в сети внешнего электроснабжения