

**Форма 1.1. Журнал учета текущей информации о прекращении передачи
электрической энергии для потребителей услуг сетевой организации за 2024 год**Акционерное общество "Ангарская нефтехимическая компания"

Наименование сетевой организации

Обосновывающие данные для расчета ¹	Продолжительность прекращения, час.	Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1	0	287
2	0	295
3	0	301
4	0	301
5	0	305
6	0	305
7	0	308
8	0	310
9	0	313
10	0	313
11	0	322
12	0	291

Заместитель главного энергетика по
электротехническому оборудованию

Должность

Ф. И. О.

О.В. Антошенко

Подпись

Исполнитель: __п/п__ Литвиненко Л.О.

¹ В том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц.

**Форма 1.3. Расчет показателя средней продолжительности прекращения
передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя
средней частоты прекращений передачи электрической энергии
потребителям услуг сетевой организации, долгосрочный период
регулирования которой начался с 2018 года по 2023 год включительно**

Акционерное общество "Ангарская нефтехимическая компания"

Наименование сетевой организации

№ п/п	Наименование составляющей показателя	Метод определения
1	Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки потребителей услуг сетевой организации, шт.	322
2	Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Π_{saidi}), час.	0
3	Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Π_{saifi}), шт.	0

Заместитель главного энергетика по
электротехническому оборудованию

Должность

Ф. И. О.

О.В. Антошенко

Подпись

Исполнитель: __п/п__ Литвиненко Л.О.

Форма 1.7. Предложения сетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования¹ (для территориальной сетевой организации, долгосрочный период регулирования которой начинается с 2018 года до 2023 года включительно)

Акционерное общество "Ангарская нефтехимическая компания"

Наименование сетевой организации

Показатель	Мероприятия, направленные на улучшение показателя ²	Описание (обоснование)	Значение показателя, годы:				
			2021	2022	2023	2024	2025
Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (P_{saidi}), час.		прекращение передачи электрической энергии не осуществлялось	0	0	0	0	0
Показатель средней частоты прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (P_{saidi}), шт.			0	0	0	0	0
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения ($P_{тпр}$)			1	1	1	1	1

Заместитель главного энергетика по электротехническому оборудованию

Должность

И. О.

О.В. Антошенко

Подпись

Исполнитель: __п/п__ Литвиненко Л.О.

¹ Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.

² Информация предоставляется справочно.

¹ Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.

² Информация предоставляется справочно.

**Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках
и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций**

Акционерное общество "Ангарская нефтехимическая компания", Иркутская область
Наименование сетевой организации, субъект Российской Федерации

№ п/п	Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации ¹	Значение характеристики	Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в том числе внутренних документов сетевой организации)
1	Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км	647,05	1) Технический паспорт ВКЛ-110 кВ УП-15 УП-8 с отпайкой на ЦРП-2, ТЭЦ-9 УП-11 2) Технический паспорт ВКЛ-110 кВ, ТЭЦ-9 – ЦРП-2
1.1	Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км	593,65	Технические паспорта кабельных линий (в количестве 903 шт.)
2	Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), %	91,75%	—
3	Максимальное за год число точек поставки, шт.	322	—
4	Число разъединителей и выключателей, шт.	2747	Технические паспорта электрооборудования
5	Средняя летняя температура, °С	16,9	Сборнику Федеральной службы государственной статистики «Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации».
6	Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю (Π_{saidi})	5	—
7	Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю (Π_{saifi})	5	—

Заместитель главного энергетика по
электротехническому оборудованию

Должность

И.О.

О.В. Антошенко

Подпись

¹ Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП) — протяженность линий электропередачи территориальной сетевой организации в одноцепном выражении (при определении протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи низкого напряжения учитываются только трехфазные участки линий), км;

Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % — доля кабельных линий электропередачи территориальной сетевой организации, рассчитываемая как отношение протяженности кабельных линий в одноцепном выражении к протяженности ЛЭП, %;

Число разъединителей и выключателей — совокупное число разъединителей и выключателей территориальной сетевой организации, шт.;

Средняя летняя температура — в соответствии с данными по средней температуре июля на последнюю имеющуюся дату согласно Сборнику Федеральной службы государственной статистики «Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации».

**Форма 3.1. Отчетные данные для расчета значения показателя качества
рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети
в период 2024**


Акционерное общество "Ангарская нефтехимическая компания"

Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)

Показатель	Число, шт.
1	2
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. ($N_{\text{заяв тпр}}$)	4
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. ($N^{\text{nc}}_{\text{заяв тпр}}$)	0
Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети ($\Pi_{\text{заяв тпр}}$)	1

Заместитель главного энергетика по
электротехническому оборудованию

Должность



Ф. И. О.

О.В. Антошенко

Подпись

Исполнитель: __п/п__ Литвиненко Л.О.

Форма 3.2. Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, в период 2024


Акционерное общество "Ангарская нефтехимическая компания"

Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)

Показатель	Число, шт.
1	2
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. ($N_{\text{сд тпр}}$)	1
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. ($N_{\text{сд тпр}}^{\text{ис}}$)	0
Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети ($\Pi_{\text{ис тпр}}$)	1

Заместитель главного энергетика по
электротехническому оборудованию

Должность



Ф.И.О.

О.В. Антошенко

Подпись

Исполнитель: __п/п__ Литвиненко Л.О.

**Форма 3.3. Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения
антимонопольного законодательства при технологическом присоединении
заявителей к электрическим сетям сетевой организации,
в период 2024**

Акционерное общество "Ангарская нефтехимическая компания"

Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)

Показатель	Значение
1	2
Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. ($N_{н\text{ тпр}}$)	0
Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, десятки шт. ($N_{очз\text{ тпр}}$)	1
Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации ($\Pi_{ппа\text{ тпр}}$)	1

Заместитель главного энергетика по
электротехническому оборудованию

Должность

Ф.И.О.

О.В. Антошенко

Подпись

Исполнитель: п/п Литвиненко Л.О.

**Форма 4.1. Показатели уровня надежности и уровня качества
оказываемых услуг сетевой организации**

Акционерное общество "Ангарская нефтехимическая компания"

Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)

Показатель	№ формулы (главы) Методических указаний	Значение
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Π_n)	1	0
Объем недоотпущенной электрической энергии (Π_{ens})	4	0
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Π_{saidi})	2	0
Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Π_{saifi})	3	0
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения ($\Pi_{тпр}$)	7 или 12	1
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями ($\Pi_{тсо}$)	11	-
Плановое значение показателя Π_n , $\Pi_n^{пл}$	Глава IV ¹ Методических указаний	-
Плановое значение показателя $\Pi_{тпр}$, $\Pi_{тпр}^{пл}$	Глава IV ¹ Методических указаний	1
Плановое значение показателя $\Pi_{тсо}$, $\Pi_{тсо}^{пл}$	Глава IV ¹ Методических указаний	-
Плановое значение показателя Π_{ens} , $\Pi_{ens}^{пл}$	Глава IV ¹ Методических указаний	-
Плановое значение показателя Π_{saidi} , $\Pi_{saidi}^{пл}$	Глава IV ² Методических указаний	0
Плановое значение показателя Π_{saifi} , $\Pi_{saifi}^{пл}$	Глава IV ² Методических указаний	0
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, $K_{над}$	Глава V Методических указаний	0
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, $K_{над1}$	Глава V Методических указаний	0
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, $K_{над2}$	Глава V Методических указаний	0
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, $K_{кач}$ (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью)	Глава V Методических указаний	-
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, $K_{кач1}$ (для территориальной сетевой организации)	Глава V Методических указаний	0
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, $K_{кач2}$ (для территориальной сетевой организации)	Глава V Методических указаний	0
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, $K_{кач3}$ (для территориальной сетевой организации)	Глава V Методических указаний	0

Заместитель главного энергетика по
электротехническому оборудованию

Должность

О.В. Антошенко

Подпись

**Форма 4.2. Расчет обобщенного показателя уровня надежности
и качества оказываемых услуг**

Акционерное общество "Ангарская нефтехимическая компания"

Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)

Показатель	№ главы Методических указаний	Значение
1. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, $K_{над}$	Глава V	0
2. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, $K_{над1}$	Глава V	0
3. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, $K_{над2}$	Глава V	0
4. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, $K_{кач}$	Глава V	0
5. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, $K_{кач1}$	Глава V	0
6. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, $K_{кач2}$	Глава V	0
7. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, $K_{кач3}$	Глава V	0
8. Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, $K_{об}$	Глава V	0

Зам. главного энергетика
по электротехническому
оборудованию

Должность

Фамилия, имя и отчество (при наличии)

Антощенко О В

Подпись

[illegible]

О.В. Антошенко
Політес.

Фамілія, ім'я, отчество (якщо наявні)

Исполнитель: п/п Лигвиненко Л.О.

№	Наименование структурной единицы	Назначение вышестоящего центра питания относительно вторичного уровня присоединения (при наличии)	Длинящего центра питания до объекта электрохозяйства отведенного вторичный уровень напряжения	Вторичный уровень присоединения		Первичный уровень присоединения	Класс напряжения, кВ	Всего	В разделение категорий надежности потребителей электрической энергии					В разделение уровней напряжения ЭПУ потребителей электрической энергии				Среднее значение электрической энергии																
				ЛП, ТП, РП	Высший класс напряжения, кВ				1-я категория надежности	2-я категория надежности	3-я категория надежности	ВН (110 кВ и выше)	СН1 (35 кВ)	СН2 (6—20 кВ)	НН (ниже 1 кВ)																			
1				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17																		
1	ЦСЦ	УП-15	ВЛ-110 УП-15, УП-15 с отайкой на ЦП-2	УП-8	110	Диспетчерское наименование	ВЛ, КЛ, КВЛ	КЛ-6 яч.20.2 УП-8 - ф. Спецмонтажремстрой	6																									
																	КЛ-6 яч.14.1 УП-8, ООО Альфа-Констракшн"	6																
																			КЛ-6 яч.11 ТП-8/3 Хворостов В.С.	6														
																					КЛ-0.4 яч.12 КТП-0.4 ТП-8/3 - об.51.4 РН-поз. Безопасность	0.4												
																							КЛ-6 яч.18 ТП-8/3 Хворостов В.С.	6										
																									КЛ-6 яч.2.4 УП-8000 Альфа-Констракшн"	6								
																											КЛ-0.4 яч.20 КТП-0.4 ТП-8/3, ООО "Сарептабел"	0.4						
																													КЛ-0.4 об.1836 ООО "Сиб-Эко"	0.4				
																															КЛ-0.4 ТП-8/3 ООО "Навигатор"	0.4		
																																	КЛ-0.4 ТП-8/3, СП-4 ООО "СЭМ"	0.4
ТП-8/3 об.197 Т. яч. 1 ст. Обменная ПИЖТ	0.4																																	
		ТП-8/3 об.197 Т. яч.2 ст. Обменная ПИЖТ	0.4																															
				ЦП-9 ТП-9/52 ООО "Абсолют"	0.4																													
						ЦП-9 ТП-9/52 ООО "Абсолют"	0.4																											
								КЛ-0.4 об.1550 СП-1 АО "РН-РСН"	0.4																									
										КЛ-0.4 об.1550 СП-1 АО "РН-РСН"	0.4																							
												КЛ-0.4 об.1550 СП-1 АО "РН-РСН"	0.4																					
														КЛ-0.4 ТП-9/3 "РН-РСН"	0.4																			
																1 ш.0.4 об.1836 КТП-600.4 Т2 Мобил	0.4																	
																		КЛ-0.4 яч.7 КТП-0.4 ТП-8/3 - об.51.4" РН-поз. Безопасность"	0.4															
																				КЛ-6 яч. 2.4 НК-14	6													
КЛ-6 ТП-361 ООО "Славяне"	0.4																																	
		КЛ-6 яч. 7.2 УП-10 - ООО ЭК "Радия"	6																															
				КЛ-6 яч. 8.3 УП-10 - ООО ЭК "Радия"	6																													
						КЛ-6 яч. 8.4 УП-10 - АО "Невская косметика"	6																											
								КЛ-6 яч. 7.4 УП-10 - ООО "Трейни"	6																									
										КЛ-0.4 об.1351/13 ООО "Навигатор"	0.4																							
												КЛ-0.4 об.1351/13 ООО "Навигатор"	0.4																					
														КЛ-0.4 об.1351 СНТ "Ангара"	0.4																			
																КЛ-0.4 об.860 СНТ "Ангара"	0.4																	
																		КЛ-0.4 ПИЧ УП-10 яч. 26 об.30/35	0.4															
																				КЛ-6 яч. 20.3 УП-10 - НК-14	6													
КЛ-6 яч. 13.5 УП-10 - ООО ЭК "Радия"	6																																	
		КЛ-6 яч. 14.4 УП-10 - ООО ЭК "Радия"	6																															
				КЛ-6 яч. 14.3 УП-10 -АО "Невская косметика"	6																													
						КЛ-6 яч. 20.4 УП-10 - ООО ЭК "Радия"	6																											
								КЛ-0.4 КТПН №239 "СИЗО-6"	6																									
										КЛ-6 яч. 19.1 УП-10 - НК-7	6																							
												КЛ-6 яч.3 РУ-6 кВ ТП-47 - об.1454 Т-1 АЭП	6																					
														КЛ-6 яч.2 РУ-6 кВ ТП-47 - об.441 Т-1	6																			
																КЛ-6 яч.11 УП-6 - об.1487/88 АЭП	6																	
																		КЛ-6 яч.11 УП-6 - об.1487/88 АЭП	6															
																				КЛ-6 яч.11 УП-6 - об.1487/88 АЭП	6													
КЛ-6 яч.11 УП-6 - об.1487/88 АЭП	6																																	
		КЛ-6 яч.11 УП-6 - об.1487/88 АЭП	6																															
				КЛ-6 яч.11 УП-6 - об.1487/88 АЭП	6																													
						КЛ-6 яч.11 УП-6 - об.1487/88 АЭП	6																											
								КЛ-6 яч.11 УП-6 - об.1487/88 АЭП	6																									
										КЛ-6 яч.11 УП-6 - об.1487/88 АЭП	6																							
												КЛ-6 яч.11 УП-6 - об.1487/88 АЭП	6																					
														КЛ-6 яч.11 УП-6 - об.1487/88 АЭП	6																			
																КЛ-6 яч.11 УП-6 - об.1487/88 АЭП	6																	
																		КЛ-6 яч.11 УП-6 - об.1487/88 АЭП	6															
																				КЛ-6 яч.11 УП-6 - об.1487/88 АЭП	6													
КЛ-6 яч.11 УП-6 - об.1487/88 АЭП	6																																	
		КЛ-6 яч.11 УП-6 - об.1487/88 АЭП	6																															
				КЛ-6 яч.11 УП-6 - об.1487/88 АЭП	6																													
						КЛ-6 яч.11 УП-6 - об.1487/88 АЭП	6																											
								КЛ-6 яч.11 УП-6 - об.1487/88 АЭП	6																									
										КЛ-6 яч.11 УП-6 - об.1487/88 АЭП	6																							
												КЛ-6 яч.11 УП-6 - об.1487/88 АЭП	6																					
														КЛ-6 яч.11 УП-6 - об.1487/88 АЭП	6																			
																КЛ-6 яч.11 УП-6 - об.1487/88 АЭП	6																	
																		КЛ-6 яч.11 УП-6 - об.1487/88 АЭП	6															
																				КЛ-6 яч.11 УП-6 - об.1487/88 АЭП	6													
КЛ-6 яч.11 УП-6 - об.1487/88 АЭП	6																																	
		КЛ-6 яч.11 УП-6 - об.1487/88 АЭП	6																															
				КЛ-6 яч.11 УП-6 - об.1487/88 АЭП	6																													
						КЛ-6 яч.11 УП-6 - об.1487/88 АЭП	6																											
								КЛ-6 яч.11 УП-6 - об.1487/88 АЭП	6																									
										КЛ-6 яч.11 УП-6 - об.1487/88 АЭП	6																							
												КЛ-6 яч.11 УП-6 - об.1487/88 АЭП	6																					
														КЛ-6 яч.11 УП-6 - об.1487/88 АЭП	6																			
																КЛ-6 яч.11 УП-6 - об.1487/88 АЭП	6																	
																		КЛ-6 яч.11 УП-6 - об.1487/88 АЭП	6															
																				КЛ-6 яч.11 УП-6 - об.1487/88 АЭП	6													
КЛ-6 яч.11 УП-6 - об.1487/88 АЭП	6																																	
		КЛ-6 яч.11 УП-6 - об.1487/88 АЭП	6																															
				КЛ-6 яч.11 УП-6 - об.1487/88 АЭП	6																													
						КЛ-6 яч.11 УП-6 - об.1487/88 АЭП	6																											
								КЛ-6 яч.11 УП-6 - об.1487/88 АЭП	6																									
										КЛ-6 яч.11 УП-6 - об.1487/88 АЭП	6																							
												КЛ-6 яч.11 УП-6 - об.1487/88 АЭП	6																					
														КЛ-6 яч.11 УП-6 - об.1487/88 АЭП	6																			
																КЛ-6 яч.11 УП-6 - об.1487/88 АЭП	6																	
																		КЛ-6 яч.11 УП-6 - об.1487/88 АЭП	6															
																				КЛ-6 яч.11 УП-6 - об.1487/88 АЭП	6													
КЛ-6 яч.11 УП-6 - об.1487/88 АЭП	6																																	
		КЛ-6 яч.11 УП-6 - об.1487/88 АЭП	6																															
				КЛ-6 яч.11 УП-6 - об.1487/88 АЭП	6																													
						КЛ-6 яч.11 УП-6 - об.1487/88 АЭП	6																											
								КЛ-6 яч.11 УП-6 - об.1487/88 АЭП	6																									
										КЛ-6 яч.11 УП-6 - об.1487/88 АЭП	6																							
												КЛ-6 яч.11 УП-6 - об.1487/88 АЭП	6																					
														КЛ-6 яч.11 УП-6 - об.1487/88 АЭП	6																			
																КЛ-6 яч.11 УП-6 - об.1487/88 АЭП	6																	
																		КЛ-6 яч.11 УП-6 - об.1487/88 АЭП	6															
																				КЛ-6 яч.11 УП-6 - об.1487/88 АЭП	6													
КЛ-6 яч.11 УП-6 - об.1487/88 АЭП	6																																	
		КЛ-6 яч.11 УП-6 - об.1487/88 АЭП	6																															
				КЛ-6 яч.11 УП-6 - об.1487/88 АЭП	6																													
						КЛ-6 яч.11 УП-6 - об.1487/88 АЭП	6																											
								КЛ-6 яч.11 УП-6 - об.1487/88 АЭП	6																									
										КЛ-6 яч.11 УП-6 - об.1487/88 АЭП	6																							
												КЛ-6 яч.11 УП-6 - об.1487/88 АЭП	6																					
														КЛ-6 яч.11 УП-6 - об.1487/88 АЭП	6																			
																КЛ-6 яч.11 УП-6 - об.1487/88 АЭП	6																	
																		КЛ-6 яч.11 УП-6 - об.1487/88 АЭП	6															
																				КЛ-6 яч.11 УП-6 - об.1487/88 АЭП	6													
КЛ-6 яч.11 УП-6 - об.1487/88 АЭП	6																																	
		КЛ-6 яч.11 УП-6 - об.1487/88 АЭП	6																															
				КЛ-6 яч.11 УП-6 - об.1487/88 АЭП	6																													
						КЛ-6 яч.11 УП-6 - об.1487/88 АЭП	6																											
								КЛ-6 яч.11 УП-6 - об.1487/88 АЭП	6																									
										КЛ-6 яч.11 УП-6 - об.1487/88 АЭП	6																							
												КЛ-6 яч.11 УП-6 - об.1487/88 АЭП	6																					
														КЛ-6 яч.11 УП-6 - об.1487/88 АЭП	6																			
																КЛ-6 яч.11 УП-6 - об.1487/88 АЭП	6																	
																		КЛ-6 яч.11 УП-6 - об.1487/88 АЭП	6															
																				КЛ-6 яч.11 УП-6 - об.1487/88 АЭП	6													
КЛ-6 яч.11 УП-6 - об.1487/88 АЭП																																		

5	ИЭС	УП-15	ВЛ-110 УП-15 - УП-11	УП-11	110	КЛ-6 ян.17 УП-6 - ТП-78 об.1476 АЭП	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
---	-----	-------	----------------------	-------	-----	-------------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

8	ДСС	ТЭЦ-9	ВЛ-110 ТЭЦ-9 - УП-12	УП-12	110	КЛ-6 яч.11 ТП-1257 - об.1985 АЗП КЛ-6 яч.13 ТП-1257 - об.1920 АЗП КЛ-6 яч.7 ТП-1257 - об.1985 АЗП КЛ-0,4 от об.1985 - ООО "РН-Пожарная безопасность" КЛ-0,4 от об.1091 - ООО "РН-Пожарная безопасность" КЛ-0,4 об.1091 - ст. Электр. ООО "Восток" КЛ-6 яч.32,3 УП-12 - об.6567, 2049, 2050 "РНРСН" КЛ-6 яч.32,2 УП-12 - ППЖТ КЛ-6 яч.30,3 УП-12 ООО "ИТЗ" КЛ-6 яч.30,4 УП-12 - ООО СК "Радант" КЛ-6 яч.30,5 УП-12 ООО "ИТЗ" КЛ-6 яч.22,1 УП-12 об.1848 КЛ-6 яч.22,2 УП-12 об.1853 КЛ-6 яч.20,2 УП-12 Ангара-Ректив КЛ-6 яч.20,2 УП-12 Алтай УП-14 яч.1 КЛ-6 яч.20,2 УП-12 Алтай УП-14 яч.25 КЛ-6 яч.31,3 УП-12 об.1996 КЛ-6 яч.31,1 УП-12 об.1090 КЛ-6 яч.23,3 УП-12 об.1997 КЛ-6 яч.25,1 УП-12 об.1090 КЛ-6 яч.25,3 УП-12 об.2114 КЛ-6 яч.23,1 УП-12 об.1293 АЗП КЛ-6 яч.33 УП-12 об.1930 АЗП КЛ-6 яч.16 ТП-1257 - об.1985 АЗП КЛ-6 яч.18 ТП-1257 - об.1920 АЗП КЛ-6 яч.12 ТП-1257 - об.1585 АЗП КЛ-0,4 от КЛ-23 об.1293 - ООО "РН-Пожарная безопасность" (ФСК) КЛ-0,4 от КЛ-23 об.1293 яч.0 - ООО "РН-Пожарная безопасность" (ФСК) КЛ-0,4 от КЛ-23 об.1293 - ООО "РН-Пожарная безопасность" (ПЧ-16) КЛ-6 яч.32,1 УП-12 об.584 "ИСК" КЛ-6 яч.7 ЦРП-2 - ООО "РЭМ" КЛ-6 яч.19 ЦРП-2 - ст. Южная КЛ-6 яч.30 ЦРП-1-ЯКЮ-19 ЯЭСК КЛ-6 яч.20 ЦРП-4 - "РЭД" ТП-2/1 КЛП-60,4кВ ООО "РЭМ" КЛ-6 яч.21 ЦРП-2 - ООО "Жемчужина" цель А КЛ-6 яч.23 ЦРП-2 - ООО "Жемчужина" цель А КЛ-0,4 кВ ТП-2/92-2 "ССС" КЛ-0,4 кВ ТП-2/92-2 РЭ-0,4 кВ 4ЩУ ООО "Спецстройсервис" КЛ-0,4 кВ ТП-1/9 - яч.2 Стройлодка ООО "Сибма" КЛ-0,4 ТП-1/9 - яч.10 Стройлодка ООО "Сибма" КЛ-0,4 ТП-1/9 - яч.0 Стройлодка УГ КЛ-6 ТП-1/9 - КТПН-5 ООО "Сибма" КЛ-6 ЦРП-1 - КТПН УПВ "ССС" КЛ-0,4 об.801 ПСН-0,4 кв. головные сооружения КЛ-6кВ ТП-1/50 яч.3-об.68 ЗАО "ВСТК" КЛ-6кВ ТП-1/50 яч.27-об.68 ЗАО "ВСТК" КЛ-0,4кВ РП-6 от ЭЛОУ-АВТ-6-000 "РемЭлектроснабстрой" КЛ-0,4кВ РП-6 от КТПН-1000 (УПВ) ООО "Авангард" КЛ-6 кВ КТПН-250 ООО "РЭМ" КЛ-6 ТП-3/17 яч.17-КТПН-1 СИНЕТИК-БАЙКАЛ КЛ-0,4 ТП-3/25 ООО "СК Форт-М" КЛ-0,4 ТП-3/25 ООО "СК Абсолют" КЛ-0,4 ТП-3/25 ООО "ПСМП Тагил" КЛ-0,4 ТП-3/25 ООО "ПСМП Тагил" КЛ-0,4 ТП-3/25 ООО "СК Форт-М" КЛ-0,4 ТП-3/23 ООО "БЭК" КЛ-0,4ТП-3/44 ЦП-4/8 ООО "СУ 38" КЛ-6 ТП-3/20 - об.67 ВСТК КЛ-0,4кВ ПСУ-2 панель №3 об.58 - об.20 ПЧ-13 КЛ-0,4кВ ПСУ-1 панель №5 об.58 - об.20 ПЧ-13	47	26	9	12	30	0	6	11	ООО "Ж. "Танго"
9	ЦСС	УП-15	ВЛ-110 УП-15 - УП-8 с отапливаемой ЦРП-2	ЦРП-2	110	КЛ-6 яч.32,1 УП-12 об.584 "ИСК" КЛ-6 яч.7 ЦРП-2 - ООО "РЭМ" КЛ-6 яч.19 ЦРП-2 - ст. Южная КЛ-6 яч.30 ЦРП-1-ЯКЮ-19 ЯЭСК КЛ-6 яч.20 ЦРП-4 - "РЭД" ТП-2/1 КЛП-60,4кВ ООО "РЭМ" КЛ-6 яч.21 ЦРП-2 - ООО "Жемчужина" цель А КЛ-6 яч.23 ЦРП-2 - ООО "Жемчужина" цель А КЛ-0,4 кВ ТП-2/92-2 "ССС" КЛ-0,4 кВ ТП-2/92-2 РЭ-0,4 кВ 4ЩУ ООО "Спецстройсервис" КЛ-0,4 кВ ТП-1/9 - яч.2 Стройлодка ООО "Сибма" КЛ-0,4 ТП-1/9 - яч.10 Стройлодка ООО "Сибма" КЛ-0,4 ТП-1/9 - яч.0 Стройлодка УГ КЛ-6 ТП-1/9 - КТПН-5 ООО "Сибма" КЛ-6 ЦРП-1 - КТПН УПВ "ССС" КЛ-0,4 об.801 ПСН-0,4 кв. головные сооружения КЛ-6кВ ТП-1/50 яч.3-об.68 ЗАО "ВСТК" КЛ-6кВ ТП-1/50 яч.27-об.68 ЗАО "ВСТК" КЛ-0,4кВ РП-6 от ЭЛОУ-АВТ-6-000 "РемЭлектроснабстрой" КЛ-0,4кВ РП-6 от КТПН-1000 (УПВ) ООО "Авангард" КЛ-6 кВ КТПН-250 ООО "РЭМ" КЛ-6 ТП-3/17 яч.17-КТПН-1 СИНЕТИК-БАЙКАЛ КЛ-0,4 ТП-3/25 ООО "СК Форт-М" КЛ-0,4 ТП-3/25 ООО "СК Абсолют" КЛ-0,4 ТП-3/25 ООО "ПСМП Тагил" КЛ-0,4 ТП-3/25 ООО "ПСМП Тагил" КЛ-0,4 ТП-3/25 ООО "СК Форт-М" КЛ-0,4 ТП-3/23 ООО "БЭК" КЛ-0,4ТП-3/44 ЦП-4/8 ООО "СУ 38" КЛ-6 ТП-3/20 - об.67 ВСТК КЛ-0,4кВ ПСУ-2 панель №3 об.58 - об.20 ПЧ-13 КЛ-0,4кВ ПСУ-1 панель №5 об.58 - об.20 ПЧ-13	10	0	4	6	6	0	2	2	ООО "РЭД/ПСК/Ж/Финанс" ООО ПРСК ООО "РЭД/ПСК/Ж/Финанс" ООО "РЭД/ПСК/Ж/Финанс" ООО "РЭД/ПСК/Ж/Финанс" ООО "РЭД/ПСК/Ж/Финанс"
10	ДСС	ТЭЦ-9	ВЛ-110 ТЭЦ-9 - ЦРП-2	ЦРП-2	110	КЛ-6 яч.32,1 УП-12 об.584 "ИСК" КЛ-6 яч.7 ЦРП-2 - ООО "РЭМ" КЛ-6 яч.19 ЦРП-2 - ст. Южная КЛ-6 яч.30 ЦРП-1-ЯКЮ-19 ЯЭСК КЛ-6 яч.20 ЦРП-4 - "РЭД" ТП-2/1 КЛП-60,4кВ ООО "РЭМ" КЛ-6 яч.21 ЦРП-2 - ООО "Жемчужина" цель А КЛ-6 яч.23 ЦРП-2 - ООО "Жемчужина" цель А КЛ-0,4 кВ ТП-2/92-2 "ССС" КЛ-0,4 кВ ТП-2/92-2 РЭ-0,4 кВ 4ЩУ ООО "Спецстройсервис" КЛ-0,4 кВ ТП-1/9 - яч.2 Стройлодка ООО "Сибма" КЛ-0,4 ТП-1/9 - яч.10 Стройлодка ООО "Сибма" КЛ-0,4 ТП-1/9 - яч.0 Стройлодка УГ КЛ-6 ТП-1/9 - КТПН-5 ООО "Сибма" КЛ-6 ЦРП-1 - КТПН УПВ "ССС" КЛ-0,4 об.801 ПСН-0,4 кв. головные сооружения КЛ-6кВ ТП-1/50 яч.3-об.68 ЗАО "ВСТК" КЛ-6кВ ТП-1/50 яч.27-об.68 ЗАО "ВСТК" КЛ-0,4кВ РП-6 от ЭЛОУ-АВТ-6-000 "РемЭлектроснабстрой" КЛ-0,4кВ РП-6 от КТПН-1000 (УПВ) ООО "Авангард" КЛ-6 кВ КТПН-250 ООО "РЭМ" КЛ-6 ТП-3/17 яч.17-КТПН-1 СИНЕТИК-БАЙКАЛ КЛ-0,4 ТП-3/25 ООО "СК Форт-М" КЛ-0,4 ТП-3/25 ООО "СК Абсолют" КЛ-0,4 ТП-3/25 ООО "ПСМП Тагил" КЛ-0,4 ТП-3/25 ООО "ПСМП Тагил" КЛ-0,4 ТП-3/25 ООО "СК Форт-М" КЛ-0,4 ТП-3/23 ООО "БЭК" КЛ-0,4ТП-3/44 ЦП-4/8 ООО "СУ 38" КЛ-6 ТП-3/20 - об.67 ВСТК КЛ-0,4кВ ПСУ-2 панель №3 об.58 - об.20 ПЧ-13 КЛ-0,4кВ ПСУ-1 панель №5 об.58 - об.20 ПЧ-13	11	0	1	10	0	0	7	4	ООО "РЭД/ПСК/Ж/Финанс"
11	ЦСС	ТЭЦ-9	КЛ-35 ТЭЦ-9-ЦРП-1	ЦРП-1	35	КЛ-6 яч.32,1 УП-12 об.584 "ИСК" КЛ-6 яч.7 ЦРП-2 - ООО "РЭМ" КЛ-6 яч.19 ЦРП-2 - ст. Южная КЛ-6 яч.30 ЦРП-1-ЯКЮ-19 ЯЭСК КЛ-6 яч.20 ЦРП-4 - "РЭД" ТП-2/1 КЛП-60,4кВ ООО "РЭМ" КЛ-6 яч.21 ЦРП-2 - ООО "Жемчужина" цель А КЛ-6 яч.23 ЦРП-2 - ООО "Жемчужина" цель А КЛ-0,4 кВ ТП-2/92-2 "ССС" КЛ-0,4 кВ ТП-2/92-2 РЭ-0,4 кВ 4ЩУ ООО "Спецстройсервис" КЛ-0,4 кВ ТП-1/9 - яч.2 Стройлодка ООО "Сибма" КЛ-0,4 ТП-1/9 - яч.10 Стройлодка ООО "Сибма" КЛ-0,4 ТП-1/9 - яч.0 Стройлодка УГ КЛ-6 ТП-1/9 - КТПН-5 ООО "Сибма" КЛ-6 ЦРП-1 - КТПН УПВ "ССС" КЛ-0,4 об.801 ПСН-0,4 кв. головные сооружения КЛ-6кВ ТП-1/50 яч.3-об.68 ЗАО "ВСТК" КЛ-6кВ ТП-1/50 яч.27-об.68 ЗАО "ВСТК" КЛ-0,4кВ РП-6 от ЭЛОУ-АВТ-6-000 "РемЭлектроснабстрой" КЛ-0,4кВ РП-6 от КТПН-1000 (УПВ) ООО "Авангард" КЛ-6 кВ КТПН-250 ООО "РЭМ" КЛ-6 ТП-3/17 яч.17-КТПН-1 СИНЕТИК-БАЙКАЛ КЛ-0,4 ТП-3/25 ООО "СК Форт-М" КЛ-0,4 ТП-3/25 ООО "СК Абсолют" КЛ-0,4 ТП-3/25 ООО "ПСМП Тагил" КЛ-0,4 ТП-3/25 ООО "ПСМП Тагил" КЛ-0,4 ТП-3/25 ООО "СК Форт-М" КЛ-0,4 ТП-3/23 ООО "БЭК" КЛ-0,4ТП-3/44 ЦП-4/8 ООО "СУ 38" КЛ-6 ТП-3/20 - об.67 ВСТК КЛ-0,4кВ ПСУ-2 панель №3 об.58 - об.20 ПЧ-13 КЛ-0,4кВ ПСУ-1 панель №5 об.58 - об.20 ПЧ-13	11	0	1	10	0	0	7	4	ООО "РЭД/ПСК/Ж/Финанс"
12	ЦСС	ТЭЦ-9	КЛ-35 ТЭЦ-9 - ЦРП-3 А	ЦРП-3А	35	КЛ-6 яч.32,1 УП-12 об.584 "ИСК" КЛ-6 яч.7 ЦРП-2 - ООО "РЭМ" КЛ-6 яч.19 ЦРП-2 - ст. Южная КЛ-6 яч.30 ЦРП-1-ЯКЮ-19 ЯЭСК КЛ-6 яч.20 ЦРП-4 - "РЭД" ТП-2/1 КЛП-60,4кВ ООО "РЭМ" КЛ-6 яч.21 ЦРП-2 - ООО "Жемчужина" цель А КЛ-6 яч.23 ЦРП-2 - ООО "Жемчужина" цель А КЛ-0,4 кВ ТП-2/92-2 "ССС" КЛ-0,4 кВ ТП-2/92-2 РЭ-0,4 кВ 4ЩУ ООО "Спецстройсервис" КЛ-0,4 кВ ТП-1/9 - яч.2 Стройлодка ООО "Сибма" КЛ-0,4 ТП-1/9 - яч.10 Стройлодка ООО "Сибма" КЛ-0,4 ТП-1/9 - яч.0 Стройлодка УГ КЛ-6 ТП-1/9 - КТПН-5 ООО "Сибма" КЛ-6 ЦРП-1 - КТПН УПВ "ССС" КЛ-0,4 об.801 ПСН-0,4 кв. головные сооружения КЛ-6кВ ТП-1/50 яч.3-об.68 ЗАО "ВСТК" КЛ-6кВ ТП-1/50 яч.27-об.68 ЗАО "ВСТК" КЛ-0,4кВ РП-6 от ЭЛОУ-АВТ-6-000 "РемЭлектроснабстрой" КЛ-0,4кВ РП-6 от КТПН-1000 (УПВ) ООО "Авангард" КЛ-6 кВ КТПН-250 ООО "РЭМ" КЛ-6 ТП-3/17 яч.17-КТПН-1 СИНЕТИК-БАЙКАЛ КЛ-0,4 ТП-3/25 ООО "СК Форт-М" КЛ-0,4 ТП-3/25 ООО "СК Абсолют" КЛ-0,4 ТП-3/25 ООО "ПСМП Тагил" КЛ-0,4 ТП-3/25 ООО "ПСМП Тагил" КЛ-0,4 ТП-3/25 ООО "СК Форт-М" КЛ-0,4 ТП-3/23 ООО "БЭК" КЛ-0,4ТП-3/44 ЦП-4/8 ООО "СУ 38" КЛ-6 ТП-3/20 - об.67 ВСТК КЛ-0,4кВ ПСУ-2 панель №3 об.58 - об.20 ПЧ-13 КЛ-0,4кВ ПСУ-1 панель №5 об.58 - об.20 ПЧ-13	9	0	0	9	0	0	2	7	ООО "РЭД/ПСК/Ж/Финанс"

[illegible]

20	ЦЭС	Участков №1 ТЭЦ 9	КЛ-30 ТЭЦ-1 - ф.Б УП-2	УП-2	30	КЛ-6 яч.11 ТП-24 - ГПП КЛ-6 яч.6 ТП-10 - ГПП КЛ-0,5 яч.2 РУ-0,5 кВ ТП-24 - об.445 КЛ-6 ТП-16 - ТП-411Б ЗАО "Тайга Газ" КЛ-0,5 яч.1 РУ-0,5 кВ ТП-24 - об.445 КЛ-0,22 яч.3 РУ-0,22 кВ ТП-24 - об.445 КЛ-0,22 яч.4 РУ-0,22 кВ ТП-24 - об.445 КЛ-0,22 яч.7 РУ-0,22 кВ ТП-24 - об.446 КЛ-0,22 яч.8 РУ-0,22 кВ ТП-24 - об.1434 КЛ-0,22 яч.10 РУ-0,22 кВ ТП-24 - об.445 КЛ-0,4 яч.5 ТП-27 Струкина КЛ-0,4 яч.22 ТП-9 - Авангард КЛ-0,5 яч.36 ТП-9 - ППЖТ КЛ-0,4 об.453 ИП Буркова КЛ-0,4 об.781 ИП Буркова КЛ-0,5 ТП-12 об.812 ООО ТК "Босток деэтрой" КЛ-0,5 РУ-0,5 кВ ТП-24 - об.449 КЛ-6 яч.37 УП-2 - об.1440 КЛ-6 яч.9 УП-2 - ТП-82-83 КЛ-0,4 яч.6 РУ-0,4 кВ ТП-10 - об.383/386 КЛ-0,4 яч.8 РУ-0,4 кВ ТП-10 - об.389 КЛ-0,4 яч.10 РУ-0,4 кВ ТП-10 - об.389 КЛ-0,4 яч.12 РУ-0,4 кВ ТП-10 - об.389 КЛ-0,4 яч.16 РУ-0,4 кВ ТП-10 - об.389 КЛ-0,5 яч.4 РУ-0,5 кВ ТП-10 - об.389 КЛ-0,5 яч.14 РУ-0,5 кВ ТП-10 - об.389 КЛ-0,5 яч.15 РУ-0,5 кВ ТП-10 - об.377 КЛ-6 яч.20 КЛ-11 - ТП-12 1-2 КЛ-6 яч.8 КЛ-11 - ТП-13, ТП-14 КЛ-6 яч.2 КЛ-11 - ТП-4, ТП-5 КЛ-0,5 яч.7 РУ-0,5 кВ ТП-24 - об.446 КЛ-0,22 яч.15 РУ-0,22 кВ ТП-24 - об.446 КЛ-0,22 яч.16 РУ-0,22 кВ ТП-24 - об.445 КЛ-0,22 яч.20 РУ-0,22 кВ ТП-24 - об.445 КЛ-0,22 яч.23 РУ-0,22 кВ ТП-24 - об.446 КЛ-0,22 яч.24 РУ-0,22 кВ ТП-24 - об.415, 436 КЛ-0,22 яч.21 РУ-0,22 кВ ТП-24 - об.446, 1434 КЛ-0,4 ТП-28 об.1407 КЛ-0,4 от ТП-29 ООО"РН-Пожарная безопасность" об.417 КЛ-0,4 от ТП-29 ООО"РН-Пожарная безопасность" об.417 КЛ-0,4 яч.1 ТП-28 - об.1406 КЛ-0,4 яч.3 ТП-28 - об.1406 КЛ-6 яч.38 УП-3 - ППЖТ КЛ-0,5 яч.2 ТП-25 - об.1032 КЛ-0,4 яч.16 КТП об.263 ОАО "Иркутскблгз" филиал КЛ-6 яч.5 УП-3 ТП-1274 КЛ-0,5 яч.9 ТП-20 - об.1005 Лада-сервис КЛ-0,5 яч.9 ТП-25 - об.1032 КЛ-0,4 яч.8 КТП об.263 ОАО "Иркутскблгз" филиал КЛ-6 яч.14 УП-3 ТП-1274 КЛ-0,22 об.1578 ООО "СЭМ" гр.6 ЗИП РУ-0,4 об.1647 "Абсолют" ПП-380В об.139А "СИБМА" гр.6 ЗИП РУ-0,4 об.1647 "Авангард" КЛ-0,4 ТП-26 ООО "СМК Феррит" КЛ-0,5 яч.14 ТП-20 - об.1005 Лада-сервис КЛ-0,5 яч.1 ТП-20 - об.1005 Лада-сервис КЛ-6 яч.26 - об.1151 ООО "Техпромкомплект" КЛ-0,5 яч.6 ТП-18 - об.990 КЛ -0,4 ЦРО-4 об.916 ООО СП "Прогресс" КЛ -0,4 ТП-16 ПП-2 (об.960/992) ООО "СибТрансСтрой" КЛ -0,4 яч.10 ТП-45 ООО "Мета-Сервис" КЛ -0,4 яч.18 ТП-45 ООО "Мета-Сервис" КЛ-0,4 от об.1977 РН-РСИ КЛ-0,5 ТП-18 - об.990 АО "РН-РСИ" КЛ-0,4 до ТП-141Б ООО "СИБИНТЕКС"	56	0	38	18	0	24	32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
21	ЦЭС	ГПП	КЛ-30 ГПП - ф.Р УП-2	УП-2	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

26	ЦЭС	ГПП	КЛ-30 ГПП - ф.А УП-5	УП-5	30	КЛ-0,4 ТП-1413Б ИП "Бранский" КЛ-0,4 об.862 ОАО "Иркутскоблгаз" филиал "Ангаракоблгаз" КЛ-0,4 об.862 яч.5 ООО "Экспройлпос" КЛ-6 яч.24 УП-5 ТП-41 КЛ-6 яч.16 УП-5 ТП-41 КЛ-0,4 до ТП-1413Б ООО "СИБИРТЕК" КЛ-0,4 ТП-1413Б ИП "Бранский" КЛ-0,4 ТП-1413Б ГСК "Сметлий" КЛ-6 яч.35 УП-5 ТП-41 КЛ-6 яч.5 УП-5 ТП-41 КЛ-0,5 яч.2 ТП-21-об.487 КЛ-0,5 яч.6 ТП-21-об.1551 Карбын Игорь Николаевич КЛ-0,5 яч.21 ТП-21 - об.27-42 КЛ-6кВ до КТП об.1268 КЛ-6кВ яч.25 "Б" - об.1790/2 филиал ООО "Трайф перья в г. КЛ-6кВ яч.26 "Б" - об.1790/2 филиал ООО "Трайф перья в г. КЛ-0,5 яч.9 ТП-21-об.1551 Карбын Игорь Николаевич ТП-22, об.71и ТП-2(380В) АО "РН-РСИ" ТП-22, об.71и ТП-2(380В) ООО "РЭМ" ТП-22, СП-1а ООО "Абсолют" КЛ-0,5 об.587 - об.588 КЛ-0,5 яч.1 ТП-21 - об.35	0,4 0,4 0,4 6 6 0,4 0,4 0,4 6 6 0,5 0,5 6 6 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5	11	0	5	6	0	4	3	
27	ЦЭС	ГПП	КЛ-30 ГПП - ф.Б УП-5	УП-5	30	КЛ-0,4 ТП-1413Б ИП "Бранский" КЛ-0,4 ТП-1413Б ГСК "Сметлий" КЛ-6 яч.35 УП-5 ТП-41 КЛ-6 яч.5 УП-5 ТП-41 КЛ-0,5 яч.2 ТП-21-об.487 КЛ-0,5 яч.6 ТП-21-об.1551 Карбын Игорь Николаевич КЛ-0,5 яч.21 ТП-21 - об.27-42 КЛ-6кВ до КТП об.1268 КЛ-6кВ яч.25 "Б" - об.1790/2 филиал ООО "Трайф перья в г. КЛ-6кВ яч.26 "Б" - об.1790/2 филиал ООО "Трайф перья в г. КЛ-0,5 яч.9 ТП-21-об.1551 Карбын Игорь Николаевич ТП-22, об.71и ТП-2(380В) АО "РН-РСИ" ТП-22, об.71и ТП-2(380В) ООО "РЭМ" ТП-22, СП-1а ООО "Абсолют" КЛ-0,5 об.587 - об.588 КЛ-0,5 яч.1 ТП-21 - об.35	0,4 0,4 0,4 6 6 0,4 0,4 0,4 6 6 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5	12	1	2	9	0	0	3	9
28	ЦЭС	Участок №1 ТЭЦ	КЛ-6 ТЭЦ-1 - А КЛ-3	КЛ-3/4	6	КЛ-0,5 яч.6 ТП-21-об.1551 Карбын Игорь Николаевич КЛ-0,5 яч.21 ТП-21 - об.27-42 КЛ-6кВ до КТП об.1268 КЛ-6кВ яч.25 "Б" - об.1790/2 филиал ООО "Трайф перья в г. КЛ-6кВ яч.26 "Б" - об.1790/2 филиал ООО "Трайф перья в г. КЛ-0,5 яч.9 ТП-21-об.1551 Карбын Игорь Николаевич ТП-22, об.71и ТП-2(380В) АО "РН-РСИ" ТП-22, об.71и ТП-2(380В) ООО "РЭМ" ТП-22, СП-1а ООО "Абсолют" КЛ-0,5 об.587 - об.588 КЛ-0,5 яч.1 ТП-21 - об.35	0,5 0,5 6 6 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5								
29	ЦЭС	Участок №1 ТЭЦ	КЛ-6 ТЭЦ-1 - Б КЛ-3	КЛ-3/4	6	КЛ-0,5 яч.6 ТП-21-об.1551 Карбын Игорь Николаевич КЛ-0,5 яч.21 ТП-21 - об.27-42 КЛ-6кВ до КТП об.1268 КЛ-6кВ яч.25 "Б" - об.1790/2 филиал ООО "Трайф перья в г. КЛ-6кВ яч.26 "Б" - об.1790/2 филиал ООО "Трайф перья в г. КЛ-0,5 яч.9 ТП-21-об.1551 Карбын Игорь Николаевич ТП-22, об.71и ТП-2(380В) АО "РН-РСИ" ТП-22, об.71и ТП-2(380В) ООО "РЭМ" ТП-22, СП-1а ООО "Абсолют" КЛ-0,5 об.587 - об.588 КЛ-0,5 яч.1 ТП-21 - об.35	0,5 0,5 6 6 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5								
30	ЦЭС	Участок №1 ТЭЦ	КЛ-6 ТЭЦ-1 - 2 КЛ-3	КЛ-3/4	6	КЛ-0,5 яч.6 ТП-21-об.1551 Карбын Игорь Николаевич КЛ-0,5 яч.21 ТП-21 - об.27-42 КЛ-6кВ до КТП об.1268 КЛ-6кВ яч.25 "Б" - об.1790/2 филиал ООО "Трайф перья в г. КЛ-6кВ яч.26 "Б" - об.1790/2 филиал ООО "Трайф перья в г. КЛ-0,5 яч.9 ТП-21-об.1551 Карбын Игорь Николаевич ТП-22, об.71и ТП-2(380В) АО "РН-РСИ" ТП-22, об.71и ТП-2(380В) ООО "РЭМ" ТП-22, СП-1а ООО "Абсолют" КЛ-0,5 об.587 - об.588 КЛ-0,5 яч.1 ТП-21 - об.35	0,5 0,5 6 6 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5								
31	ЦЭС	Участок №1 ТЭЦ	КЛ-6 ТЭЦ-1 - 2 КЛ-3	КЛ-3/4	6	КЛ-0,5 яч.6 ТП-21-об.1551 Карбын Игорь Николаевич КЛ-0,5 яч.21 ТП-21 - об.27-42 КЛ-6кВ до КТП об.1268 КЛ-6кВ яч.25 "Б" - об.1790/2 филиал ООО "Трайф перья в г. КЛ-6кВ яч.26 "Б" - об.1790/2 филиал ООО "Трайф перья в г. КЛ-0,5 яч.9 ТП-21-об.1551 Карбын Игорь Николаевич ТП-22, об.71и ТП-2(380В) АО "РН-РСИ" ТП-22, об.71и ТП-2(380В) ООО "РЭМ" ТП-22, СП-1а ООО "Абсолют" КЛ-0,5 об.587 - об.588 КЛ-0,5 яч.1 ТП-21 - об.35	0,5 0,5 6 6 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5								

Заместитель главного энергетика по
электротехническому оборудованию

О.В. Антощенко
Подпись

Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций и организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, долгосрочный период регулирования которых начался в период с 2018 года до 2023 года включительно

Акционерное общество "Ангарская нефтехимическая компания"

Наименование сетевой организации

№ п/п	Наименование составляющей показателя	Метод определения
1	Число точек поставки сетевой организации за расчетный период регулирования, в том числе по уровням напряжения, шт.:	322
1.1	ВН (110 кВ и выше), шт.	63
1.2	СН1 (27,5—60 кВ), шт.	9
1.3	СН2 (1—20 кВ), шт.	105
1.4	НН (до 1 кВ), шт.	145
2	Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки по уровню напряжения ВН ($\Pi_{\text{saidiВН}}$), ч	0
3	Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки по уровню напряжения СН1 ($\Pi_{\text{saidiСН1}}$), ч	0
4	Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки по уровню напряжения СН2 ($\Pi_{\text{saidiСН2}}$), ч	0
5	Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки по уровню напряжения НН ($\Pi_{\text{saidiНН}}$), ч	0

6	Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки по уровню напряжения ВН ($\Pi_{saifiBH}$), шт.	0
7	Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки по уровню напряжения СН1 ($\Pi_{saifiCH1}$), шт.	0
8	Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки по уровню напряжения СН2 ($\Pi_{saifiCH2}$), шт.	0
9	Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки по уровню напряжения НН ($\Pi_{saifiHH}$), шт.	0
10	Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ ($\Pi_{saidi,rem}$), в том числе дифференцированная по уровням напряжения, ч	0
10.1	Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ по уровню напряжения ВН ($\Pi_{saidiBH,rem}$), ч	0
10.2	Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ по уровню напряжения СН1 ($\Pi_{saidiCH1,rem}$), ч	0
10.3	Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ по уровню напряжения СН2 ($\Pi_{saidiCH2,rem}$), ч	0
10.4	Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ по уровню напряжения НН ($\Pi_{saidiHH,rem}$), ч	0
11	Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ ($\Pi_{saifi,rem}$), в том числе дифференцированная по уровням напряжения,	0

	шт.	
11.1	Средняя частота прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ по уровню напряжения ВН ($\Pi_{\text{saifiBH,рем}}$), шт.	0
11.2	Средняя частота прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ по уровню напряжения СН1 ($\Pi_{\text{saifiCH1,рем}}$), шт.	0
11.3	Средняя частота прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ по уровню напряжения СН2 ($\Pi_{\text{saifiCH2,рем}}$), шт.	0
11.4	Средняя частота прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ по уровню напряжения НН ($\Pi_{\text{saifiHH,рем}}$), шт.	0

Заместитель главного энергетика по
электротехническому оборудованию

Должность

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

О.В. Антошенко

Подпись

Исполнитель: __п/п__ Литвиненко Л.О.